

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

База хранения СУГ

**Опросный лист для заказа
запорного клапана**

21122009.004-АК-ОЛ-008

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

База хранения СУГ

**Опросный лист для заказа
запорного клапана**

21122009.004-АК-ОЛ-008

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

2012

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.004-АК-ОЛ-008			2

23. Ручное дублирование	<input type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> механическое <input type="checkbox"/> электрическое
24. Класс пылевлагозащищенности	не ниже IP 67
25. Взрывозащита	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> искробезопасная цепь <input checked="" type="checkbox"/> взрывонепроницаемая оболочка класс взрывоопасной зоны В-Іг
26. Прочие требования, не отраженные в ОЛ	<p>Отверстие под кабельный ввод электромагнитного клапана – М20х1.5. Отверстие под кабельный ввод концевых выключателей - М20х1.5</p> <p>Климатическое исполнение и категория размещения согласно ГОСТ 15150-69 – О1</p> <p>Место установки – на открытой площадке в пустыне, наличие песчаных частиц в воздухе.</p> <p>Класс герметичности затвора – А;</p> <p>В комплекте с кабельными вводами, ответными фланцами (материал Сталь 20) и КМЧ (прокладка, шпильки, гайки, шайбы).</p> <p>Предусмотреть для пневмопитания в комплекте соединение под медную трубку: Труба медная М2-М-8х1,0 ГОСТ 617, Ду=8</p>
27. Схема технологической установки (участка технологического процесса)	<p>Клапан устанавливается на линии откачки жидкой фазы из емкости для углеводородного конденсата Е-9 в резервуарный парк</p>

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Условия на площадке										
Место расположения объекта			Туркменистан, Лебапский велаят, этрап Бирата, г. Газоджак							
Температура					Влажность					
абс. макс., °С			плюс 47		макс., %			63		
абс. мин., °С			минус 31		мин., %			22		
ср. наиб. хол., °С			минус 6		Сейсмичность района по MSK-64			8		
Наименование предприятия, для которого заказывается аппарат (адрес, телефон, факс)			ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат							
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)			ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru							
Ответственный исполнитель от Заказчика:					Рекомендации изготовителя*:					
					21122009.004-АК-ОЛ-008					Лист
										3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						