

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) Наип**

Насосная станция пожаротушения

Опросный лист на насос для пожаротушения

22122011.011-ПТ-ОЛ-003

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) Наип**

Насосная станция пожаротушения

Опросный лист на насос для пожаротушения

22122011.011-ПТ-ОЛ-003

Генеральный директор



Абрамов В. Е.


2012

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный опросный лист (ОЛ) определяет основные технические условия и характеристики для выбора изготовителя насосного оборудования.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Площадка:	Насосная станция пожаротушения
Тип установки:	Резервуарный парк СУГ
Заказчик:	Государственный концерн «Туркменгаз»
Разработчик детального проекта установки:	ЗАО «Оргрегионпроект»
Номер позиции:	Н-3/1, Н-3/2
Наименование:	Насос для пожаротушения
Тип*:	Насос центробежный консольный типа 1К
Изготовитель*:	
Модель*:	

Взам. инв. №											
Подп. и дата								22122011.011-ПТ-ОЛ-003			
								Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа (РПСГ) Наип			
		Изм.	Кол.уч	Лист	Нокум.	Подпись	Дата				
		Разработал		Бирюков			09.2012	Насосная станция пожаротушения		Стадия	Лист
Проверил		Долженко			09.2012	Р	1			3	
Инв. № подл.		Нач. отдела		Кошелап			09.2012	Опросный лист на насос для пожаротушения		ЗАО "Оргрегионпроект"	
		ГИП		Лялюк			09.2012				
		Н.контроль		Низовой			09.2012				

Условия на площадке			
Место расположения объекта	Туркменистан, Лебапский велаят, этрап Бирата, г. Газоджак		
Температура		Влажность	
абс. макс., °С	плюс 47	макс., %	63
абс. мин. , °С	минус 31	мин., %	22
ср. наиб. хол. , °С	минус 6	Сейсмичность района по MSK-64	8
Наименование предприятия, для которого заказывается аппарат (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат		
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru		
Ответственный исполнитель от Заказчика:		Рекомендации изготовителя*:	
ПРИМЕЧАНИЯ:			
1 * заполняются изготовителем.			

						22122011.011-ПТ-ОЛ-003	Лист
							3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		