

**Реконструкция резервуарного парка  
сжиженного газа (РПСГ) Наип**

**Насосно-компрессорная станция**

**Опросный лист для заказа  
электрозадвижки**

**22122011.005-АК-ОЛ-013**

**Российская Федерация  
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция резервуарного парка  
сжиженного газа (РПСГ) Наип**

**Насосно-компрессорная станция**

**Опросный лист для заказа  
электрозадвижки**

**22122011.005-АК-ОЛ-013**

**Генеральный директор**



**Абрамов В. Е.**

**2012**

Позиция	Кл35.Н1/1-2, Кл35.Н1/2-2, Кл35.Н2/1-2, Кл35.Н2/2-2
Количество	4
Тип клапана	<input type="checkbox"/> Регулирующий <input checked="" type="checkbox"/> Запорный (отсечной) <input type="checkbox"/> Запорно-регулирующий
Тип арматуры	Задвижка клиновая
Место установки клапана	Линия нагнетания насосов L-150-14.1...4
Агрегатное состояние	<input checked="" type="checkbox"/> Жидкость <input type="checkbox"/> Газ <input type="checkbox"/> Пар
Наличие в среде абразивных частиц (количество и размер)	Отсутствует
Расход, м <sup>3</sup> /час (норм. условия)	Мин. - 12 Макс. – 60 Норм. – 30
Входное давление, МПа	4,15
Выходное давление, МПа	4,15
Температура на входе, °С	минус 31...+50
Плотность на входе, кг/м <sup>3</sup>	510...580
Вязкость при рабочих условиях, сПз	0,12
Давление насыщенных паров, МПа	0,89
Пропускная характеристика	<input checked="" type="checkbox"/> Линейная <input type="checkbox"/> Равнопроцентная
Материал корпуса	09Г2С
Присоединение к трубопроводу	<input checked="" type="checkbox"/> Фланцевое <input type="checkbox"/> Муфтовое <input type="checkbox"/> На сварке
Исполнение фланцев	Исполнение 2,3 по ГОСТ 12815-80
Ответные фланцы	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Герметичность на затворе	А
Направление подачи среды	<input checked="" type="checkbox"/> Одностороннее <input type="checkbox"/> Двухстороннее
Положение трубопровода	<input checked="" type="checkbox"/> Горизонтальное <input type="checkbox"/> Вертикальное
Диаметр трубопровода, Ду	150
Расчетное давление, Ру, МПа	6,3
Окружающая температура, °С	минус 31... +50
Тип привода	<input type="checkbox"/> Пневматический <input checked="" type="checkbox"/> Электрический <input type="checkbox"/> Ручной
Питание привода	<input type="checkbox"/> 24 VDC <input type="checkbox"/> 220 VAC <input checked="" type="checkbox"/> 380 VAC
Тип выходного сигнала	<input type="checkbox"/> Аналоговый 4-20 мА <input checked="" type="checkbox"/> Контакты реле
Положение при отсутствии сигнала	<input type="checkbox"/> Открыт <input type="checkbox"/> Закрыт <input checked="" type="checkbox"/> Закреплён

Взам. инв. №		22122011.005-АК-ОЛ-013							
		Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа (РПСГ) Наип							
Подп. и дата		Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгокум.	Погнись	Дата		
		Разработал	Брюховецкий				11.12		
Инв. № подл.		Проверил	Долженко				11.12		
		Н. отдела	Юрлов				11.12		
		Н. контр.	Низовой				11.12		
		ГИП	Лялюк				11.12		
РПСГ Наип. Насосно-компрессорная станция. КИП и А распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)							Стадия 1	Лист 1	Листов 3
Опросный лист							ЗАО "Оргрегионпроект"		

<div>Инв. № подл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div>	<div>Позиционер</div> <div> <input type="checkbox"/> Электропневматический  <input type="checkbox"/> Пневматический  <input type="checkbox"/> Электронный  <input checked="" type="checkbox"/> Отсутствует         </div>			
	<div>Управление приводом (входной сигнал)</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> дискретное (<b>OPEN-STOP-CLOSE/EMERGENCY-CLOSE(NC)</b>, сигнал: 24 VDC  <input type="checkbox"/> аналоговое, сигнал:  <input type="checkbox"/> цифровое         </div>			
	<div>Вид защиты</div> <div> <input type="checkbox"/> Искробезопасная цепь  <input checked="" type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка  <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение         </div>			
	<div>Электропневматический клапан</div> <div> <input type="checkbox"/> Да  <input checked="" type="checkbox"/> Нет         </div>			
	<div>Регулятор давления с фильтром</div> <div> <input type="checkbox"/> Да  <input checked="" type="checkbox"/> Нет         </div>			
	<div>Ручной дублер</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Да  <input type="checkbox"/> Нет         </div>			
	<div>Сопряжение электропривода с арматурой</div> <div>по ИСО 5210 тип F14</div>			
	<div>Крутящий момент, н/м</div> <div>305</div>			
	<div>Уровень защиты электропривода</div> <div>IP67</div>			
	<div>Цвет окраски электропривода</div> <div>белый</div>			
	<div>Электрическое подключение, сигналы управления и сигнализации</div> <div>           Кабельные вводы, клеммное подключение  <input type="checkbox"/> Да  <input checked="" type="checkbox"/> Нет (Резьбовое отверстие 1 - M25x1,5, M20x1,5-заглушен).         </div>			
	<div>Электрическое подключение, электропитание</div> <div>           Кабельные вводы, клеммное подключение  <input type="checkbox"/> Да  <input checked="" type="checkbox"/> Нет (Резьбовое отверстие M25x1,5).         </div>			
	<div>Тип защиты электродвигателя</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Термореле  <input type="checkbox"/> РТС Терморезисторы         </div>			
	<div>Механический указатель положения</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Да  <input type="checkbox"/> Нет         </div>			
	<div>Конечные выключатели</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Да  <input type="checkbox"/> Нет         </div>			
	<div>Моментные выключатели</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Да  <input type="checkbox"/> Нет         </div>			
	<div>Дистанционный указатель положения</div> <div> <input type="checkbox"/> Да  <input checked="" type="checkbox"/> Нет         </div>			
	<div>Дистанционное управление</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> открыть/закрыть/стоп 24 VDC от внешнего источника  <input checked="" type="checkbox"/> закрыть аварийно 24 VDC от внешнего источника  <input type="checkbox"/> открыть/закрыть/стоп 220 VAC от внешнего источника         </div>			
	<div>Самоподхват дистанционного управления</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Да  <input type="checkbox"/> Нет         </div>			
	<div>Дистанционная сигнализация</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> открыта/закрыта/остановлена/авария/мест.дист – НО реле  <input type="checkbox"/> открыта/закрыта/остановлена/авария/мест.дист – НЗ реле         </div>			
	<div>Местное управление</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> открыть  <input checked="" type="checkbox"/> закрыть  <input checked="" type="checkbox"/> стоп  <input checked="" type="checkbox"/> селектор переключатель дист/мест.         </div>			
	<div>Самоподхват местного управления</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Да  <input type="checkbox"/> Нет         </div>			
	<div>Местная сигнализация</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> открыта  <input checked="" type="checkbox"/> закрыта  <input checked="" type="checkbox"/> авария         </div>			
	<div>Тип отключения привода в положении открыто</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> по положению  <input type="checkbox"/> по моменту         </div>			
<div>Тип отключения привода в положении закрыто</div> <div> <input type="checkbox"/> по положению  <input checked="" type="checkbox"/> по моменту         </div>				
<div>Цифровой интерфейс</div> <div> <input type="checkbox"/> Profibus  <input type="checkbox"/> Modbus  <input type="checkbox"/> DeviceNet  <input type="checkbox"/> FieldbusFoundation  <input checked="" type="checkbox"/> отсутствует         </div>				
<div>Изм.</div> <div>Лист</div> <div>№ докум.</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div>				
<div>22122011.005-AK-ОЛ-013</div>				
<div>Лист</div> <div>2</div>				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
22122011.005-АК-ОЛ-013									Лист
									3