

## **Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак**

**Пункт налива в автоцистерны**

**Опросный лист для заказа  
клеммной коробки**

**21122009.008-АК-ОЛ-011**

**Российская Федерация  
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного  
газа (ПНСГ) Газоджак**

**Пункт налива в автоцистерны**

**Опросный лист для заказа  
клеммной коробки**

**21122009.008-АК-ОЛ-011**

**Генеральный директор**



**Абрамов В.Е.**

НАИМЕНОВАНИЕ	Клеммная коробка
Позиция	КК8-3
Количество	1
Среда размещения	<input type="checkbox"/> Невзрывоопасная зона <input checked="" type="checkbox"/> Взрывоопасная зона
Место установки поста	
Вид защиты	<input type="checkbox"/> Искробезопасная цепь (exia) <input checked="" type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка (exd) <input type="checkbox"/> Повышенная надежность против взрыва (ехе) <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение IP66
Материал	<input type="checkbox"/> Полиэстер черный <input type="checkbox"/> Полиэстер серый <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий <input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Сталь 20
Габаритные размеры	
Клеммы	2.5 – 35 шт.
Изолированная от корпуса шина РЕ1	Да
Напряжение	24 VDC
Внешний вид	<p>В – под кабель МКЭШвнг 2х(2х1)- 6 шт. Диаметр кабеля наружный 12,7 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-15. В комплекте заглушка – 1шт.</p> <p>В – под бронированный кабель КВБШвнг (4х1)- 6 шт. Диаметр кабеля наружный 12,8 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-15.</p> <p>С – под кабель МКЭШвнг 7х(2х1) - 1 шт. Диаметр кабеля наружный 17,2 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-25.</p> <p>С – под бронированный кабель КВБШвнг (4х2,5)- 1 шт. Диаметр кабеля наружный 14,0 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-20.</p>
Диапазон окружающих температур, °С	Минус 31÷ +47

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

21122009.008-АК-ОЛ-011

Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ)  
Газоджак

Изм.	Кол.уч	Лист	Испол.	Подпись	Дата
Разработал		Брюховецкий			11.12
Проверил		Долженко			11.12
Нач. отдела		Юрлов			11.12
ГИП		Лялюк			11.12
Н.контр.		Низовой			11.12

Пункт налива в автоцистерны (поз. 8 по ГП)

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Опросный лист

ЗАО "Оргрегионпроект"

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.008-АК-ОЛ-011			2

Другие требования (конкретный тип и т.д.)	
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта <a href="mailto:orp@orgregpro.ru">orp@orgregpro.ru</a>