

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Насосно-компрессорная станция

**Опросный лист для заказа
клеммной коробки**

21122009.004-АК-ОЛ-020

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Насосно-компрессорная станция


**Опросный лист для заказа
клеммной коробки**





21122009.004-АК-ОЛ-020

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ	Клеммная коробка
Позиция	КК4-2, КК4-8, КК4-9, КК4-10
Количество	4
Среда размещения	<input type="checkbox"/> Невзрывоопасная зона <input checked="" type="checkbox"/> Взрывоопасная зона
Место установки поста	
Вид защиты	<input type="checkbox"/> Искробезопасная цепь (exia) <input checked="" type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка (exd) <input type="checkbox"/> Повышенная надежность против взрыва (ехе) <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение IP66
Материал	<input type="checkbox"/> Полиэстер черный <input type="checkbox"/> Полиэстер серый <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий <input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Сталь 20
Габаритные размеры	
Клеммы	2.5 – 50 шт.
Изолированная от корпуса шина РЕ1	да
Напряжение	24 VDC
Внешний вид	<p>В – под бронированный кабель КВБШвнг (14х1) - 4 шт. Диаметр кабеля наружный 17,5 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-20.</p> <p>Д – под бронированный кабель КВБШвнг (37х1)- 1 шт. Диаметр кабеля наружный 24,1 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-32.</p>
	
Диапазон окружающих температур, °С	Минус 31÷ +47

Взам. инв. №		Диапазон окружающих температур, °С				Минус 31÷ +47				
Подп. и дата								21122009.004-АК-ОЛ-020		
								Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак		
		Изм.	Кол.уч	Лист	Итого	Подпись	Дата			
		Разработал		Брюховецкий			11.12	ПНСГ Газоджак. Насосно-компрессорная станция. КИП и А распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)	Стадия	Лист
Проверил		Долженко			11.12		1		2	
Нач. отдела		Юрлов			11.12					
ГИП		Лялюк			11.12	Опросный лист ЗАО "Оргрегионпроект"				
Н.контр.		Низовой			11.12					
Инв. № подл.										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.004-АК-ОЛ-020			2

Другие требования (конкретный тип и т.д.)	
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru