

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного  
газа (ПНСГ) Газоджак**

**Насосно-компрессорная станция**

**Опросный лист для заказа  
клеммной коробки**

**21122009.004-АК-ОЛ-022**

**Российская Федерация  
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного  
газа (ПНСГ) Газоджак**

**Насосно-компрессорная станция**


**Опросный лист для заказа  
клеммной коробки**

**21122009.004-АК-ОЛ-022**

**Генеральный директор**



**Абрамов В.Е.**

НАИМЕНОВАНИЕ		Клеммная коробка
Позиция		КК4-4
Количество		1
Среда размещения		<input type="checkbox"/> Невзрывоопасная зона <input checked="" type="checkbox"/> Взрывоопасная зона
Место установки поста		
Вид защиты		<input type="checkbox"/> Искробезопасная цепь (exia) <input checked="" type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка (exd) <input type="checkbox"/> Повышенная надежность против взрыва (ехе) <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение IP66
Материал		<input type="checkbox"/> Полиэстер черный <input type="checkbox"/> Полиэстер серый <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий <input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Сталь 20
Габаритные размеры		
Клеммы		2.5 – 18 шт.
Изолированная от корпуса шина РЕ1		да
Напряжение		24 VDC
Внешний вид		<p>В - под кабель МКЭШвнг 2х(2х1)- 6 шт. Диаметр кабеля наружный 12,7 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-15. В комплекте заглушка – 1 шт.</p> <p>Д – под кабель МКЭШвнг 7х(2х1) - 1 шт. Диаметр кабеля наружный 17,5 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-20.</p>
		
Диапазон окружающих температур, °С		Минус 31÷ +47

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Диапазон окружающих температур, °С		Минус 31÷ +47						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							21122009.004-АК-ОЛ-022		
									Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак		
			Изм.	Кол.уч	Лист	Нгокум.	Погпись	Дата			
			Разработал	Брюховецкий			11.12	ПНСГ Газоджак. Насосно-компрессорная станция. КИП и А распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)	Стадия	Лист	Листов
			Проверил	Долженко			11.12			1	2
			Нач. отдела	Юрлов			11.12				
			ГИП	Лялюк			11.12		ЗАО "Оргрегионпроект"		
			Н.контр.	Низовой			11.12	Опросный лист			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.004-АК-ОЛ-022			2

Другие требования (конкретный тип и т.д.)	
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта <a href="mailto:orp@orgregpro.ru">orp@orgregpro.ru</a>