

Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак

Азотная станция с ресиверами

**Опросный лист для заказа
клеммной коробки**

21122009.012-АК-ОЛ-002

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Азотная станция с ресиверами

**Опросный лист для заказа
клеммной коробки**

21122009.012-АК-ОЛ-002

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ	Клеммная коробка
Позиция	КК12-1
Количество	1
Среда размещения	<input type="checkbox"/> Невзрывоопасная зона <input checked="" type="checkbox"/> Взрывоопасная зона
Место установки поста	
Вид защиты	<input type="checkbox"/> Искробезопасная цепь (exia) <input checked="" type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка (exd) <input type="checkbox"/> Повышенная надежность против взрыва (exe) <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение IP66
Материал	<input type="checkbox"/> Полиэстер черный <input type="checkbox"/> Полиэстер серый <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий <input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Сталь 20
Габаритные размеры	
Клеммы	2.5 – 10 шт.
Изолированная от корпуса шина РЕ1	Да
Напряжение	24 VDC
Внешний вид	<p>В – под кабель МКЭШвнг 2х(2х1)- 3 шт. Диаметр кабеля наружный 12,7 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-15. В комплекте заглушка – 1шт.</p> <p>В – под кабель МКЭШвнг 2х(2х1)- 1 шт. Диаметр кабеля наружный 12,7 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-15.</p> <p>В – под кабель МКЭШвнг 4х(2х1)- 1 шт. Диаметр кабеля наружный 14,5 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-20.</p>
Диапазон окружающих температур, °С	Минус 31÷ +47

Взам. инв. №		21122009.012-АК-ОЛ-002					
		Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак					
Подп. и дата		Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата
		Разработал	Брюховецкий				11.12
Инв. № подл.		Проверил	Долженко				11.12
		Нач. отдела	Юрлов				11.12
		ГИП	Лялюк				11.12
		Н.контр.	Низовой				11.12
ПНСГ Газоджак. Азотная станция с ресиверами. КИП и А распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)							Стадия 1 Лист 2 Листов
Опросный лист							ЗАО "Оргрегионпроект"

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.012-АК-ОЛ-002			2

Другие требования (конкретный тип и т.д.)	
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru