

## **Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак**

**Факельное хозяйство**

**Опросный лист для заказа  
клеммной коробки**

**21122009.017-АК-ОЛ-008**

**Российская Федерация  
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного  
газа (ПНСГ) Газоджак**

**Факельное хозяйство**

**Опросный лист для заказа  
клеммной коробки**

**21122009.017-АК-ОЛ-008**

**Генеральный директор**



**Абрамов В.Е.**

НАИМЕНОВАНИЕ		Клеммная коробка
Позиция		КК17-1
Количество		1
Среда размещения	<input type="checkbox"/> Невзрывоопасная зона <input checked="" type="checkbox"/> Взрывоопасная зона	
Место установки поста		
Вид защиты	<input type="checkbox"/> Искробезопасная цепь (exia) <input checked="" type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка (exd) <input type="checkbox"/> Повышенная надежность против взрыва (ехе) <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение IP66	
Материал	<input type="checkbox"/> Полиэстер черный <input type="checkbox"/> Полиэстер серый <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий <input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Сталь 20	
Габаритные размеры		
Клеммы	2.5 – 25 шт.	
Изолированная от корпуса шина РЕ1	Да	
Напряжение	24 VDC	
Внешний вид	 <p>В – под кабель МКЭШвнг 2х(2х1)- 10 шт. Диаметр кабеля наружный 12,7 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-15. В комплекте заглушка – 1шт.            D – под кабель МКЭШвнг 14х(2х1.5) - 1 шт. Диаметр кабеля наружный 29,6 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-32.</p>	
Диапазон окружающих температур, °С	Минус 31÷ +47	

Взам. инв. №	Диапазон окружающих температур, °С		Минус 31 ÷ +47					
Подп. и дата					21122009.017-АК-ОЛ-008			
					Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак			
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата		
	Разработал		Брюховецкий			11.12		
	Проверил		Долженко			11.12		
	Нач. отдела		Юрлов			11.12		
	ГИП		Лялюк			11.12		
	Н.контр.		Низовой			11.12		
ПНСГ Газоджак. Факельное хозяйство. (поз. 17 по ГП). КИП и А распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)						Стадия	Лист	Листов
							1	2
Опросный лист						ЗАО "Оргрегионпроект"		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист					
									Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
					21122009.017-АК-ОЛ-008			2					

Другие требования (конкретный тип и т.д.)	
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта <a href="mailto:orp@orgregpro.ru">orp@orgregpro.ru</a>