

# **Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак**

**Факельное хозяйство**

**Опросный лист для заказа датчика давления**

**21122009.017-АК-ОЛ-001**

**Российская Федерация  
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного  
газа (ПНСГ) Газоджак**

**Факельное хозяйство**

**Опросный лист для заказа датчика давления**

**21122009.017-АК-ОЛ-001**

**Генеральный директор**



**Абрамов В.Е.**

ПАРАМЕТР		Давление	
Позиция	PT17-1	PT17-2	
Количество	1	1	
Назначение	Контроль давления		
Измеряемый параметр	<input checked="" type="checkbox"/> Избыточное давление <input type="checkbox"/> Абсолютное <input type="checkbox"/> Перепад давления <input type="checkbox"/> Разрежение <input type="checkbox"/> Гидростатическое давление ( <input type="checkbox"/> DP / <input type="checkbox"/> GP)		
Измеряемая среда	Газ в факельном сепараторе	Топливный газ на факел	
Диапазон измерения (шкала прибора), МПа	0 ÷ 1,6	0 ÷ 0.5	
Требуемая точность измерения	1,0		
Диапазон окружающих температур, °C	-31 ÷ +47		
Статическое давление (для датчиков перепада)			
Способ монтажа датчика (если на отборе, указать тип резьбы; если на фланце, указать Ду/Ру и тип фланца)	<input checked="" type="checkbox"/> На отборе ½ NPT с наружной резьбой. Со стороны прибора M20x1.5 наружная резьба. <input type="checkbox"/> На кронштейне <input type="checkbox"/> На фланце с мембраной <input type="checkbox"/> На фланце без мембраны		
Способ монтажа выносной мембраны (если требуется): фланцевый, ввертной, намертной, и т.д., размеры			
Длина капилляров выносной мембраны (если требуется)			

Взам. инв. №		21122009.017-АК-ОЛ-001							
		Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак							
Подп. и дата		Изм.	Кол.уч.	Лист	Итого	Подпись	Дата		
		Разработал	Брюховецкий				11.12		
Инв. № подл.		Проверил	Долженко				11.12		
		Н. отдела	Юрлов				11.12		
		ГИП	Лялюк				11.12		
		Н. контр.	Низовой				11.12		
ПНСГ Газоджак. Факельное хозяйство КИП и А распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)							Стадия 1	Лист 1	Листов 2
Опросный лист							ЗАО "Оргрегионпроект"		

Выходной сигнал	4..20мА с HART	
Вид защиты	<input checked="" type="checkbox"/> Искробезопасная цепь (Exi) <input type="checkbox"/> Взрывозащищенная оболочка (Exd) <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение	
Принадлежности	<input checked="" type="checkbox"/> Местный индикатор	<input type="checkbox"/> Местный индикатор
	<input checked="" type="checkbox"/> Вентильный блок (n= 1) <input type="checkbox"/> Ответные фланцы <input checked="" type="checkbox"/> Кабельные вводы (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6) <input type="checkbox"/> Переносной пульт конфигурирования	
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	7MF4033-1EA50-2BB6-Z A01+C11+ Y01 {Y01: 0-1,6МПа}	7MF4033-1DA50-2BB1-Z A01+C11+ Y01 {Y01: 0-0,5МПа}
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат	
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта <a href="mailto:orp@orgregpro.ru">orp@orgregpro.ru</a>	

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.017-АК-ОЛ-001	Лист
						2