

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Насосная пожаротушения

**Опросный лист для заказа термопреобразователя
сопротивления**

21122009.015-АК-ОЛ-002

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Насосная пожаротушения

**Опросный лист для заказа термопреобразователя
сопротивления**

21122009.015-АК-ОЛ-002

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

ПАРАМЕТР		Температура
Позиция	ТТ15-1	
Количество	1	
Тип чувствительного элемента	<input type="checkbox"/> Термопара <input checked="" type="checkbox"/> Термометр сопротивления	
Градуировка сенсора	Pt100	
Измеряемая среда	пожарная вода	
Давление измеряемой среды, кг/см ²	Избыточное до 25	
Диапазон окружающих температур °C	минус 31 ÷ +47	
Диапазон измеряемых температур °C	-50 ÷ +150	
Защитный карман	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Тип защитного кармана	<input type="checkbox"/> ввертной <input type="checkbox"/> приварной <input checked="" type="checkbox"/> фланцевый	
Длина чувствительного элемента или Глубина погружения защитного кармана, мм	500	
Материал защитного кармана	Нержавеющая сталь	
Диаметр чувствительного элемента		
Присоединительный размер отборного устройства Заказчика	M20x1.5	
Вторичный преобразователь стандартных сигналов 4-20 мА	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Вид защиты	<input type="checkbox"/> Искробезопасная цепь <input type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка <input checked="" type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение	

Взам. инв. №								21122009.015-АК-ОЛ-002			
Подп. и дата								Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак			
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата	ПНСГ Газоджак. Насосная пожаротушения (поз. 15 по ГП). КИП и А распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)	Стадия	Лист	Листов
		Разработал	Брюховецкий				11.12			1	2
		Проверил	Долженко				11.12				
		Н. отдела	Юрлов				11.12				
		ГИП	Лялюк				11.12				
		Н. контр.	Низовой				11.12				
Опросный лист								ЗАО "Оргрегионпроект"			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист 2
			Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	ТСПУ Метран-276-06Exia-500-0,5-H10-(-50+150) C-4-20mA-T5-Y1.1-ГП Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-500 В комплекте кабельный ввод (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6)
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru

21122009.015-АК-ОЛ-002