

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Факельное хозяйство

**Опросный лист для заказа термопреобразователя
сопротивления**

21122009.017-АК-ОЛ-002

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Факельное хозяйство

**Опросный лист для заказа термопреобразователя
сопротивления**

21122009.017-АК-ОЛ-002

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

ПАРАМЕТР		Температура	
Позиция	ТТ17-2	ТТ17-1	
Количество	1	1	
Тип чувствительного элемента	<input type="checkbox"/> Термопара <input checked="" type="checkbox"/> Термометр сопротивления		
Градуировка сенсора	Pt100		
Измеряемая среда	Температура в емкости Е-14	Температура в сепараторе С-1	
Давление измеряемой среды, кг/см ²	Избыточное до 16		
Диапазон окружающих температур °С	минус 31÷ +47		
Диапазон измеряемых температур °С	-40 ÷ +200	-50 ÷ +150	
Защитный карман	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Тип защитного кармана	<input checked="" type="checkbox"/> ввертной <input type="checkbox"/> приварной <input type="checkbox"/> фланцевый		
Длина чувствительного элемента или Глубина погружения защитного кармана, мм	3150	200	
Материал защитного кармана	Нержавеющая сталь		
Диаметр чувствительного элемента			
Присоединительный размер отборного устройства Заказчика	M20x1.5		
Вторичный преобразователь стандартных сигналов 4-20 мА	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Вид защиты	<input checked="" type="checkbox"/> Искробезопасная цепь <input type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение		

Взам. инв. №		21122009.017-АК-ОЛ-002					
		Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак					
Подп. и дата		Изм.	Кол.уч	Лист	Исполн.	Подпись	Дата
		Разработал	Брюховецкий				11.12
Инв. № подл.		Проверил	Долженко				11.12
		Н. отдела	Юрлов				11.12
		ГИП	Лялюк				11.12
		Н. контр.	Низовой				11.12

ПНСГ Газоджак. Факельное хозяйство.		Стадия	Лист	Листов
КИП и А распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)			1	2
Опросный лист		ЗАО "Оргрегионпроект"		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист 2
			Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	248HAI1N0XAQ4 Защитная гильза ET23010121090J000009 В комплекте кабельный ввод (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6)	ТСПУ Метран-276-06Exia-200-0,5-H10-(-50+150) C-4-20мА-T5-У1.1-ГП Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-200 В комплекте кабельный ввод (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6)
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат	
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru	