

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного  
газа (ПНСГ) Газоджак**

**Дренажная система**

**Опросный лист для заказа  
термопреобразователя сопротивления**

**21122009.018-АК-ОЛ-001**

**Российская Федерация  
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного  
газа (ПНСГ) Газоджак**

**Дренажная система**

**Опросный лист для заказа  
термопреобразователя сопротивления**

**21122009.018-АК-ОЛ-001**

**Генеральный директор**



**Абрамов В.Е.**

ПАРАМЕТР		Температура
Позиция	ТТ18-1	
Количество	1	
Тип чувствительного элемента	<input type="checkbox"/> Термопара <input checked="" type="checkbox"/> Термометр сопротивления	
Градуировка сенсора	Pt100	
Измеряемая среда	Температура в емкости Е-13	
Давление измеряемой среды, кг/см <sup>2</sup>	Избыточное до 1	
Диапазон окружающих температур °С	минус 31 ÷ +47	
Диапазон измеряемых температур °С	-40 ÷ +200	
Защитный карман	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Тип защитного кармана	<input checked="" type="checkbox"/> ввертной <input type="checkbox"/> приварной <input type="checkbox"/> фланцевый	
Длина чувствительного элемента или Глубина погружения защитного кармана, мм	3900	
Материал защитного кармана	Нержавеющая сталь	
Диаметр чувствительного элемента		
Присоединительный размер отборного устройства Заказчика	M20x1.5	
Вторичный преобразователь стандартных сигналов 4-20 мА	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Вид защиты	<input checked="" type="checkbox"/> Искробезопасная цепь <input type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение	
Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	

Взам. инв. №												
Подп. и дата							21122009.018-АК-ОЛ-001					
							Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак					
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	Итого	Подпись	Дата	ПНСГ Газоджак. Факельное хозяйство. КИП и А. распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)			Стадия	Лист	Листов
	Разработал	Брюховецкий				11.12						
	Проверил	Долженко				11.12	Опросный лист	ЗАО "Оргрегионпроект"				
	Н. отдела	Юрлов				11.12						
	ГИП	Лялюк				11.12						
	Н. контр.	Низовой				11.12						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.018-АК-ОЛ-001			2

Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½" NPT, фитинги и т.д.)	<p>248HAI1N0X AQ4</p> <p>Гильза защитная ET23010121090J000009</p> <p>Длина монтажной части: 3900 мм .</p> <p>В комплекте (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6 )</p>
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	<p>ГК «Туркменгаз»</p> <p>Туркменистан, г. Ашгабат</p>
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	<p>ЗАО «Оргрегионпроект»</p> <p>111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212</p> <p>тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35</p> <p>эл. почта <a href="mailto:orp@orgregpro.ru">orp@orgregpro.ru</a></p>