

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Факельное хозяйство

**Опросный лист для заказа термопреобразователя
сопротивления**

21122009.017-АК-ОЛ-003

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Факельное хозяйство

**Опросный лист для заказа термопреобразователя
сопротивления**

21122009.017-АК-ОЛ-003

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

ПАРАМЕТР		Температура
Позиция	ТТ17-3	
Количество	1	
Тип чувствительного элемента	<input type="checkbox"/> Термопара <input checked="" type="checkbox"/> Термометр сопротивления	
Градуировка сенсора	Pt100	
Измеряемая среда	Топливный газ на факел FG-050-03	
Давление измеряемой среды, кг/см ²	Избыточное до 16	
Диапазон окружающих температур °C	минус 31 ÷ +47	
Диапазон измеряемых температур °C	-50 ÷ +150	
Защитный карман	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Тип защитного кармана	<input checked="" type="checkbox"/> ввертной <input type="checkbox"/> приварной <input type="checkbox"/> фланцевый	
Длина чувствительного элемента или Глубина погружения защитного кармана, мм	100	
Материал защитного кармана	Нержавеющая сталь	
Диаметр чувствительного элемента		
Присоединительный размер отборного устройства Заказчика	M20x1.5	
Вторичный преобразователь стандартных сигналов 4-20 мА	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Вид защиты	<input checked="" type="checkbox"/> Искробезопасная цепь <input type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение	

Взам. инв. №		Подп. и дата							21122009.017-АК-ОЛ-003							
									Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак							
Инв. № подл.									ПНСГ Газоджак. Факельное хозяйство. КИП и А распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)	Стадия	Лист	Листов				
										Разработал	Брюховецкий		11.12		1	2
										Проверил	Долженко		11.12			
										Н. отдела	Юрлов		11.12			
										ГИП	Лялюк		11.12			
									Опросный лист	ЗАО "Оргрегионпроект"						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.017-АК-ОЛ-003			2

Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	ТСПУ Метран-276-06Exia-100-0,5-H10-(-50+150) С-4-20мА-Т5-У1.1-ГП Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-100 В комплекте кабельный ввод (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6)
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru