

Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак

База хранения СУГ

**Опросный лист для заказа
сигнализатора уровня**

21122009.004-АК-ОЛ-005

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

База хранения СУГ






**Опросный лист для заказа
сигнализатора уровня**

21122009.004-АК-ОЛ-005

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	21122009.004-АК-ОЛ-005									
			Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджек									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата	ПНСГ Газоджек. Насосно-компрессорная станция. КИП и А распределенной системы управления (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ)	Стадия	Лист	Листов
			Разработал	Брюховецкий		11.12	Опросный лист	ЗАО "Оргрегионпроект"				
			Проверил	Долженко		11.12						
			Н. отдела	Юрлов		11.12						
			ГИП	Лялюк		11.12						
	Н. контр.	Низовой		11.12								

Тип выходного сигнала	<input type="checkbox"/> Аналоговый 4-20 мА HART <input type="checkbox"/> Аналоговый 4-20 мА <input checked="" type="checkbox"/> Контакты реле <input type="checkbox"/> Непосредственное подключение нагрузки
Диаметр проходного отверстия, патрубка для установки сигнализатора. резьба	DN50, 3/4" NPT-F
Диаметр соединительного кабеля (мм)	Кабельный ввод (кабель снаружн.= 14.2 мм бронированный с ленточной броней для крепления металлорукава РЗ-ЦП-18 снаружн. = 23,6 мм.)
Степень защиты	IP66
Вид защиты	<input type="checkbox"/> Искробезопасная цепь <input checked="" type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение
Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	Смачиваемые материалы должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 316 Датчик 961-2DA0-0C1+ 9M1-A11A-020
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.004-АК-ОЛ-005	Лист
						2