

## **Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак**

**Пункт налива в автоцистерны**

**Опросный лист для заказа  
расходомера**

**21122009.008-АК-ОЛ-004**

**Российская Федерация  
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного  
газа (ПНСГ) Газоджак**

**Пункт налива в автоцистерны**

**Опросный лист для заказа  
расходомера**

**21122009.008-АК-ОЛ-004**

**Генеральный директор**



**Абрамов В.Е.**



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.008-АК-ОЛ-004	2

Присоединение расходомера	<input checked="" type="checkbox"/> Фланцевое <input type="checkbox"/> Резьбовое <input type="checkbox"/> Подвижное
Измерение в обоих направлениях	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Погрешность измерения расхода	1
Внешний диаметр трубы, мм, марка стали	50 09Г2С
Диаметр соединительного кабеля (мм)	Кабельный ввод (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6)
Степень защиты	IP66
Вид защиты	<input checked="" type="checkbox"/> Искробезопасная цепь <input type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение
Местная индикация	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие вторичного измерительного блока	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½”NPT, фитинги и т.д.)	Смачиваемые материалы должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 316 В комплекте с кабельным вводом (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6) и ответными фланцами
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта <a href="mailto:orp@orgregpro.ru">orp@orgregpro.ru</a>