

## **Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа (РПСГ) Наип**

**Азотная станция с ресиверами**

**Опросный лист для заказа  
клеммной коробки**

**22122011.019-АК-ОЛ-002**

**Российская Федерация  
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа  
(РПСГ) Наип**

**Компрессорная воздуха КИПиА**


**Опросный лист для заказа  
клеммной коробки**

**22122011.019-АК-ОЛ-002**

**Генеральный директор**



**Абрамов В.Е.**

НАИМЕНОВАНИЕ		Клеммная коробка
Позиция		КК19-1
Количество		1
Среда размещения	<input type="checkbox"/> Невзрывоопасная зона <input checked="" type="checkbox"/> Взрывоопасная зона	
Место установки поста		
Вид защиты	<input type="checkbox"/> Искробезопасная цепь (exia) <input checked="" type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка (exd) <input type="checkbox"/> Повышенная надежность против взрыва (ехе) <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение IP66	
Материал	<input type="checkbox"/> Полиэстер черный <input type="checkbox"/> Полиэстер серый <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий <input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Сталь 20	
Габаритные размеры	150x150x150	
Клеммы	2.5 – 10 шт.	
Изолированная от корпуса шина РЕ1	да	
Напряжение	24 VDC	
Внешний вид	<div>  </div> <p>В – под кабель МКЭШвнг 2х(2х1)- 3 шт. Диаметр кабеля наружный 12,7 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-15</p> <p>Д – под кабель МКЭШвнг 2х(2х1)- 1 шт. Диаметр кабеля наружный 12,7 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-15</p> <p>С - под кабель МКЭШвнг 4х(2х1)- 1 шт. Диаметр кабеля наружный 14,5 мм. Для крепления металлорукава РЗ-ЦП-20</p>	
Диапазон окружающих температур, °С	Минус 31÷ +47	

Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгокум.	Погнись	Дата	22122011.019-АК-ОЛ-002		
							Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа (РПСГ) "Наип"		
							Азотная станция.	Стадия	Лист
									Листов
Взам. инв. №	Разработал	Брюховецкий				11.12	Опросный лист		
	Проверил	Долженко				11.12		1	2
	Нач. отдела	Юрлов				11.12			
	Н.контр.	Низовой				11.12			
	ГИП	Лялюк				11.12	Опросный лист	ЗАО "Оргрегионпроект"	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	22122011.019-АК-ОЛ-002			2

Другие требования (конкретный тип и т.д.)	
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта <a href="mailto:orp@orgregpro.ru">orp@orgregpro.ru</a>