

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

Азотная станция с ресиверами

Опросный лист для заказа датчика давления

22122011.019-АК-ОЛ-001

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

Азотная станция с ресиверами

Опросный лист для заказа датчика давления

22122011.019-АК-ОЛ-001

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

Выходной сигнал	4..20мА с HART	
Вид защиты	<input checked="" type="checkbox"/> Искробезопасная цепь (Ex i) <input type="checkbox"/> Взрывозащищенная оболочка (Ex d) <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение	
Принадлежности	<input checked="" type="checkbox"/> Местный индикатор	<input type="checkbox"/> Местный индикатор
	<input checked="" type="checkbox"/> Вентильный блок (n= 1) <input type="checkbox"/> Ответные фланцы <input checked="" type="checkbox"/> Кабельные вводы (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6) <input type="checkbox"/> Переносной пульт конфигурирования	
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	7MF4033-1EA50-2BB6-Z A01+C11+ Y01 {Y01: 0-1,6МПа}	7MF4033-1EA50-2BB1-Z A01+C11+ Y01 {Y01: 0-1,6МПа}
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат	
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

					22122011.019-АК-ОЛ-001	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		