

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

Насосно-компрессорная станция

**Опросный лист для заказа термопреобразователей
сопротивления**

22122011.005-АК-ОЛ-003

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

Насосно-компрессорная станция

**Опросный лист для заказа термопреобразователей
сопротивления**

22122011.005-АК-ОЛ-003

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	22122011.005-АК-ОЛ-003					
			Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа (РПСГ) "Наип					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата
			Разработал	Брюховецкий				11.12
			Проверил	Долженко				11.12
			Н. отдела	Юрлов				11.12
			Н. контр.	Низовой				11.12
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ГИП	Лялюк				11.12
			22122011.005-АК-ОЛ-003					
			Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа (РПСГ) "Наип					
			Насосно-компрессорная станция.					
			Опросный лист					
			Стадия					
			Лист					
			Листов					
			1					
			2					
			ЗАО "Оргрегионпроект"					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист 2
			Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	ТСПУ Метран-276-06Exia-100-0,5-H10-(-50+150) C-4-20мА-T5-У1.1-ГП Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-100	ТСПУ Метран-276-06Exia-120-0,5-H10-(-50+150) C-4-20мА-T5-У1.1-ГП Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-120
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат	
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru	

22122011.005-АК-ОЛ-003