

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

Насосно-компрессорная станция

**Опросный лист для заказа термопреобразователей
сопротивления**

22122011.005-АК-ОЛ-003

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

Насосно-компрессорная станция

**Опросный лист для заказа термопреобразователей
сопротивления**

22122011.005-АК-ОЛ-003

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							22122011.005-АК-ОЛ-003
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндокум	Подпись	Дата	Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа (РПСГ) "Наип
			Разработал	Брюховецкий				11.12	
			Проверил	Долженко				11.12	
							Насосно-компрессорная станция.		
Н. отдела	Юрлов				11.12				
Н. контр.	Низовой				11.12				
							Опросный лист		
ГИП	Лялюк				11.12				
							Стадия	Лист	Листов
								1	2
							ЗАО "Оргрегионпроект"		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист 2
			Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	ТСПУ Метран-276-06Exia-100-0,5-H10-(-50+150) C-4-20мА-T5-У1.1-ГП Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-100	ТСПУ Метран-276-06Exia-120-0,5-H10-(-50+150) C-4-20мА-T5-У1.1-ГП Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-120
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат	
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru	

22122011.005-АК-ОЛ-003