

**Реконструкция резервуарного парка  
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

**Дренажная система**

**Опросный лист для заказа  
термопреобразователя сопротивления**

**22122011.007-АК-ОЛ-001**

**Российская Федерация  
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция резервуарного парка  
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

**Дренажная система**

**Опросный лист для заказа  
термопреобразователя сопротивления**

**22122011.007-АК-ОЛ-001**

**Генеральный директор**



**Абрамов В.Е.**

ПАРАМЕТР		Температура
Позиция	ТТ7-1	
Количество	1	
Тип чувствительного элемента	<input type="checkbox"/> Термопара <input checked="" type="checkbox"/> Термометр сопротивления	
Градуировка сенсора	Pt100	
Измеряемая среда	Температура в емкости Е-7	
Давление измеряемой среды, кг/см <sup>2</sup>	Избыточное до 1	
Диапазон окружающих температур °С	минус 31 ÷ +47	
Диапазон измеряемых температур °С	-40 ÷ +200	
Защитный карман	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Тип защитного кармана	<input checked="" type="checkbox"/> ввертной <input type="checkbox"/> приварной <input type="checkbox"/> фланцевый	
Длина чувствительного элемента или Глубина погружения защитного кармана, мм	3900	
Материал защитного кармана	Нержавеющая сталь	
Диаметр чувствительного элемента		
Присоединительный размер отборного устройства Заказчика	M20x1.5	
Вторичный преобразователь стандартных сигналов 4-20 мА	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Вид защиты	<input checked="" type="checkbox"/> Искробезопасная цепь <input type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение	
Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	

Взам. инв. №												
Подп. и дата							22122011.007-АК-ОЛ-001					
							Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа (РПСГ) "Наип"					
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгокум.	Погнись	Дата				Стадия	Лист	Листов
	Разработал	Брюховецкий				11.12						
	Проверил	Долженко				11.12	Факельное хозяйство.				1	2
	Н. отдела	Юрлов				11.12						
	Н. контр.	Низовой				11.12						
	ГИП	Лялюк				11.12	Опросный лист			ЗАО "Оргрегионпроект"		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	22122011.007-АК-ОЛ-001			2

Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½" NPT, фитинги и т.д.)	248HAI1N0X AQ4  Гильза защитная ET23010121090J000009 Длина монтажной части: 3900 мм .
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта <a href="mailto:orp@orgregpro.ru">orp@orgregpro.ru</a>