

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

Факельное хозяйство

**Опросный лист для заказа термопреобразователя
сопротивления**

22122011.008-АК-ОЛ-002

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

Факельное хозяйство

**Опросный лист для заказа термопреобразователя
сопротивления**

22122011.008-АК-ОЛ-002

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

ПАРАМЕТР		Температура	
Позиция	ТТ8-2	ТТ8-1	
Количество	1	1	
Тип чувствительного элемента	<input type="checkbox"/> Термопара <input checked="" type="checkbox"/> Термометр сопротивления		
Градуировка сенсора	Pt100		
Измеряемая среда	Температура в емкости Е-8	Температура в сепараторе С-1	
Давление измеряемой среды, кг/см ²	Избыточное до 16		
Диапазон окружающих температур °С	минус 31÷ +47		
Диапазон измеряемых температур °С	-40 ÷ +200	-50 ÷ +150	
Защитный карман	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Тип защитного кармана	<input checked="" type="checkbox"/> ввертной <input type="checkbox"/> приварной <input type="checkbox"/> фланцевый		
Длина чувствительного элемента или Глубина погружения защитного кармана, мм	3150	200	
Материал защитного кармана	Нержавеющая сталь		
Диаметр чувствительного элемента			
Присоединительный размер отборного устройства Заказчика	M20x1.5		
Вторичный преобразователь стандартных сигналов 4-20 мА	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Вид защиты	<input checked="" type="checkbox"/> Искробезопасная цепь <input type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

22122011.008-АК-ОЛ-002					
Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа (РПСГ) "Наип"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгокум.	Погнись	Дата
Разработал	Брюховецкий				11.12
Проверил	Долженко				11.12
Н. отдела	Юрлов				11.12
Н. контр.	Низовой				11.12
ГИП	Лялюк				11.12
Факельное хозяйство.					
Опросный лист					
Стадия		Лист		Листов	
		1		2	
ЗАО "Оргрегионпроект"					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист 2
			Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	248HAI1N0X AQ4 Защитная гильза ET23010121090J00000B В комплекте кабельный ввод (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6)	ТСПУ Метран-276-06Exia-200-0,5-H10-(-50+150) C-4-20мА-T5-Y1.1-ГП Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-200 В комплекте кабельный ввод (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6)
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат	
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru	

22122011.008-АК-ОЛ-002