

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

Факельное хозяйство

Опросный лист для заказа термопар

22122011.008-АК-ОЛ-004

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция резервуарного парка
сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

Факельное хозяйство

Опросный лист для заказа термопар

22122011.008-АК-ОЛ-004

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	22122011.008-АК-ОЛ-004			2

Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	ТХАУ Метран-271-06Exia-120/120-0,5-H10-(-40+800)C-4-20мА-T5-У1.1-ГП Гильза защитная2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-120 В комплекте кабельный ввод (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6)
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru