

## **Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа (РПСГ) "Наип"**

**Парк хранения СУГ.**

**Опросный лист для заказа  
сигнализатора уровня**

**22122011.004-АК-ОЛ-006**

**Российская Федерация  
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция резервуарного парка сжиженного газа  
(РПСГ) "Наип"**

**Парк хранения СУГ.**

**Опросный лист для заказа  
сигнализатора уровня**

**22122011.004-АК-ОЛ-006**

**Генеральный директор**



**Абрамов В.Е.**



Тип выходного сигнала	<input type="checkbox"/> Аналоговый 4-20 мА HART <input type="checkbox"/> Аналоговый 4-20 мА <input checked="" type="checkbox"/> Контакты реле <input type="checkbox"/> Непосредственное подключение нагрузки
Диаметр проходного отверстия, патрубка для установки сигнализатора, резьба	DN50, <b>3/4" NPT</b>
Диаметр соединительного кабеля (мм)	Кабельный ввод (кабель снаружн.= 14.2 мм бронированный с ленточной броней для крепления металлорукава РЗ-ЦП-18 снаружн. = 23,6 мм.)
Степень защиты	IP66
Вид защиты	<input type="checkbox"/> Искробезопасная цепь <input checked="" type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение
Местная индикация	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	Смачиваемые материалы должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 316  Конкретный тип датчика <b>962-2DA0-0C1+9M2-A11A-295</b>
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта <a href="mailto:orp@orgregpro.ru">orp@orgregpro.ru</a>

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	22122011.004-АК-ОЛ-006			2