

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на поставку аппарата воздушного охлаждения масла (маслоохладитель двигателя) для нужд ДКС «Кирпичли» управления «Лебапгазчыкарыш» ГК «Туркменгаз»

1. Наименование и описание товара

Аппарат воздушного охлаждения масла (далее по тексту - «Товар») предназначены для охлаждения масла низкого давления смазочного масла газотурбинных двигателей и нагнетателей на дожимных компрессорных станциях. Аппарат воздушного охлаждения масла эксплуатируется на открытом воздухе.

2. Место и условия поставки

2.1 Поставка Товара должен осуществляется по адресу Лебапская База №4 согласно контракта.

2.2 Аппарат должен поставляться одним блоком в полной заводской готовности и не должен требовать досборки на месте монтажа.

3. Требования по техническим характеристикам Товара

Аппарат должен состоит из одной теплообменной секции с камерами обдуваемой потоком воздуха который нагнетается вентиляторами. Секция должен располагаться горизонтально и должен монтироваться на металлическую несущую конструкцию вместе с осевыми вентиляторами, приводами, жалюзиями, диффузорами, коробами. Конструкция аппарата должен позволять изменять интенсивность охлаждения путем регулирования подачи воздуха.

3.1 Расчетные параметры работы секции

-Расход масла, м ³ /ч:	37,8
-Максимальная температура масло на входе, °С :	+75
-Температура масло на выходе, °С:	+51
-Расчетная температура воздуха , °С:	+ 47

3.2 Расчетная давления, МПа (кгс/см²): 0,7(7,0)

3.3 Расчетная температура (на прочность) , °С: 150

3.4 Минимальная температура стенки деталей работающих под давлением, °С: -40

3.5 Диаметр входа и выхода, мм : 100

Рабочая среда: пожароопасная

Количество вентиляторов: 2

Напряжения питания электродвигателей вентиляторов: 380В

Исполнение по взрывозащите: 1ExdIIB3T4

4. Климатическое условие

Основные климатические характеристики районов принять согласно СНТ-2.01-98 по данным метеостанций соответствующего региона и на стадии проектирования согласовать с Комитетом по Гидрометеорологии при Кабинете Министров Туркменистана.

№	Параметры	Найып
1	Максимальная температура наиболее жаркой пятидневки, °С	+47
2	Минимальная температура наиболее холодной пятидневки, °С	-31
3	Среднемесячная относительная влажность воздуха в 13 ⁰⁰ ч., % наиболее холодного месяца наиболее жаркого месяца	63 22
4	Максимально возможная скорость ветра (ветровая нагрузка), м/сек.	7
5	Сейсмичность (по шкале Рихтера, балл)	8
6	Господствующее направления ветра в летнее время в зимнее время	северо-восток восток
7	Высота расположения над уровнем Балтийского моря, м	185
8	Атмосферные условия: летнее время зимнее время	Повышенной запыленности Возможно обледенение

3. Требования по гарантии и надежности товара от поставщика

Нужно предоставлять опыт работы и отзывы производителя по производству аппарата воздушного охлаждения. После выпуска товара Заводское испытание товара должен проходить с участием Заказчика. Вместе товаром приложит, инструкция по установке и эксплуатации, сертификат качества на товар, монтажные чертежи с проектом. Качество товара должен соответствовать международным стандартам ISO 13706-2011, EN 13445, PED 2014/68/EU.

Срок службы, лет, не менее: 20

Гарантийные условия: 15000 часов или 2 год, что наступит раньше.

Главный инженер
управлении «Лебапгазчыкарыш»



Ф.Ягмыров

Начальник ПОКС
управлении «Лебапгазчыкарыш»



Х.Алимов