

		КАМЕРЫ ЗАПУСКА.			
Спецификация № 37 – ТХ. С		Опросный лист № 37 - ТХ.О.9			
дата 21. 07.2020 г.		Заказчик			
телефон:		Проектант: Управление проектных работ			
факс:		Трубопровод: Газопровод.			
		Объект: Внешнее газоснабжение для строящейся газотурбинной электростанции мощностью 432МВт простого цикла в Чаржевском этрапе Лебапского веляята.			
1	Количество: Устройство камеры запуска в блочно – комплектном исполнении	Штук	1		
2	Номинальный диаметр	DN /мм/	500		
3	Рабочее давление	Р _{раб} МПа (кгс/см ²)	7.5 (75)		
4	Расчетное давление	Р _р МПа (кгс/см ²)	7.5 (75)		
5	Размер трубопровода:	Нар.диаметр /мм/	530		
		Толщ.стенки /мм/	9		
6	Материал трубы /класс прочности/	Марка стали	K55		
7	Тип присоединения:	Под приварку	под приварку		
		Фланцы + отв. фланцы	-		
8	Рабочая среда:	Газ / нефть/продукт	природ. газ		
	- агрессивные составляющие	% от объема	-		
	- плотность	кг/ м3	0.7149		
	- механические примеси	мг/м3	-		
9	Характеристика среды:	взрывоопасность	взрывоопасн.		
		пожароопасность	пожароопасн.		
		класс опасности			
10	Величина прибавки на коррозию	мм	2		
11	Температура рабочей среды	min-max / град. С/	min +25, max +45		
12	Температура окружающей среды	min-max /град. С/	min -31, max +50		
13	Условия работы / наработка	циклов открытия/ в год	30 - 40		
14	Защитное покрытие	Тип	Эмаль		
15	Быстродействующий затвор	Хомутового типа	-		
		Байонетный	Да		
16	Исполнение камеры по месту расположения технологических патрубков	Левое/правое	Левое		
17	Комплектность поставки:	Только камера	--		
		В комплекте /с устр. запасовки или извлечения, лебедкой,	Да		
		устр. загрузочным, площадк./			
18	Назначение:запуск/прием	Очистных средств	Да		
		Диагностических снарядов	Да		
19	Характеристика поточного средства:		Соответствующее		
	- марка		типоразмеру		
	- размеры /диаметр, длина/	мм	камеры		
	- масса	кг			
20	Приложение				
21	Документация	Язык: русский			
	ФИО	подпись / дата	телефон факс		
Примечание. Технические характеристики труб для стыковки с технологическими патрубками камеры запуска указаны на черт. 37 - ТХ, л.9, л.10.					
		37 - ТХ.О.9			
		Внешнее газоснабжение для строящейся газотурбинной электростанции мощностью 432МВт простого цикла в Чаржевском этрапе Лебапского веляята.			
Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подп.	Дата
ГИП		Поладов			
Нач. отд.		Гурбангулиев			
Вед. инж.		Аманова			
		Газопровод.	Стадия	Лист	Листов
			РП		1
		Опросный лист на устройство камеры запуска очистных устройств Ду500 Ру75 в блочно – комплектном исполнении.	TASLAMA İŞLERİ MÜDİRLİĞİ Aşgabat ş.1939(Arçabil) şaýoly 58.		

КАМЕРЫ ПРИЕМА								
Спецификация № 37-ТХ.О	Опросный лист № 37-ТХ.О.10							
дата 21.09.2020 г.	Заказчик							
телефон:	Проектант: Управление проектных работ							
факс:	Трубопровод: Газопровод.							
Объект: Внешнее газоснабжение для строящейся газотурбинной электростанции мощностью 432МВт простого цикла в Чаржевском этрапе Лебапского вelaya.								
1	Количество: Устройство камеры приема в блочно – комплектном исполнении							
2	Штук							
3	Номинальный диаметр							
4	Рабочее давление							
5	Расчетное давление							
6	Размер трубопровода:							
7	Нар. диаметр /мм/							
8	Толщ. стенки /мм/							
9	Материал трубы /класс прочности/							
10	Тип присоединения:							
11	Рабочая среда:							
12	- агрессивные составляющие							
13	- плотность							
14	- механические примеси							
15	Характеристика среды:							
16	Величина прибавки на коррозию							
17	Температура рабочей среды							
18	Температура окружающей среды							
19	Условия работы / наработка							
20	Защитное покрытие							
21	Быстродействующий затвор							
22	Исполнение камеры по месту расположения технологических патрубков							
23	Комплектность поставки:							
24	Назначение: запуск/прием							
25	Характеристика поточного средства:							
26	- марка							
27	- размеры /диаметр, длина/							
28	- масса							
29	Приложение							
30	Документация							
31	Язык русский							
32	ФИО							
33	подпись / дата							
34	телефон факс							
Примечание. Технические характеристики труб для стыковки с технологическими патрубками камеры приема указаны на черт. 37-ТХ, л.11, л.12, л.13, л.14.								
37-ТХ.О.10								
Внешнее газоснабжение для строящейся газотурбинной электростанции мощностью 432МВт простого цикла в Чаржевском этрапе Лебапского вelaya.								
Изм.	Коп.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Поладов				РП		1
Нач. отд.		Гурбангулыев						
Вед. инж.		Аманова						
Газопровод.						TASLAMA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Опросный лист на устройство камеры приема очистных устройств Ду500 Ру75 в блочно – комплектном исполнении.						Aşgabat 9.1939(Aşgabat) şaýoly 58.		